

KONTROLLPLAN inglasning av balkong

E - (Egenkontroll)

S - (Sakkunnig)

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Andra tekniska handlingar

| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Sign/datum | Åtgärd | Anmärkning |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------|------------|
| Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov | E | Övervakning | A-ritning/beviljat bygglov | | | |
| Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller, lägst brandtekniskklass E30 | E | | BBR 5:634 | | | |
| Kontrollera att öppningsbara fönster och glaspartier är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande | E | Visuellt | BBR 8:231 | | | |
| Kontrollera att balkongdörrar och motsvarande är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande | E | Visuellt | BBR 8:231 | | | |
| Kontrollera nivåskillnaden mellan glasytans underkant och golv/mark | E | Mätning | BBR 8:352 | | | |
| Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa | E | | BBR 8:35 | | | |
| Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas | E | | BBR 8:353 | | | |
| Kontrollera att leverantörens anvisningar gällande vertikal belastning samt extra vindbelastning har följts | E | | Leverantörens anvisningar | | | |
| Övriga tillämpliga kontrollpunkter för aktuell åtgärd | | | | | | |